

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)  
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе Торжке  
(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119, 172010, телефон/факс 9-19-10)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 31**

**должностного лица, осуществляющего федеральный  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

« 22 » марта 2018 г.

г. Торжок

(место выдачи)

**Махоркина Светлана Алексеевна** старший специалист 1 разряда территориального отдела  
**Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и

должность должностного лица, выдавшего предписание)

**по результатам проверки деятельности:**

Государственного бюджетного учреждения «Грузинский психоневрологический интернат»  
(далее по тексту – ГБУ «Грузинский ПНИ»)

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица)

Адрес местонахождения: Тверская область, Торжокский район, д. Грузины, ул. Заречная, д. 9

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя)

ОГРН 1026901915644 зарегистрирован инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по  
Тверской области 20.03.2012 г.

(сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для юридического лица и индивидуального предпринимателя))

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

**по выполнению требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения установлено следующее:**

ГБУ «Грузинский ПНИ» расположенный по адресу: Тверская область, Торжокский район, д. Грузины, ул. Заречная, д. 9, допускает нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности:

- не разработаны предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ, при установленных источниках выбросов загрязняющих веществ (очистные сооружения, котельная), что является нарушением п. 4.1.1., п. 4.2.1. и п. 4.2.3. СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест".

- в учреждении отсутствует документ, устанавливающий нормативы предельно допустимых сбросов веществ в водный объект и согласованный с органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы, что является нарушением требований п. 6.11. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

**19.03.2018г. в 14 часов 00 минут** в служебном помещении территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе Торжке (Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 119) при анализе информации, полученной после проведения лабораторных исследований сточной воды и водного объекта р. Жаленка, установлено:

Согласно протокола лабораторных исследований от 05.03.2018 №6/838 образец сточной воды, отобраный 28.02.2018г. в 12 ч. 10 минут на выходе после очистных сооружений перед сбросом в водный объект р. Жаленка, расположенных по адресу: Тверская область, Торжокский район, д. Грузины не соответствует требованиям п. 4.1. подпункта 4.1.1. СанПиН

2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по микробиологическим показателям. Так, в исследуемом образце обнаружены общие колиформные бактерии 800 КОЕ при гигиеническом нормативе не более 500, термотолерантные колиформные бактерии 300 КОЕ при гигиеническом нормативе 100КОЕ.

Согласно протокола лабораторных исследований от 06.03.2018 №4276 образец воды из водного объекта реки Жаленка, отобранный 28.02.2018г. в 11 ч. 40 минут в месте сброса сточных вод после очистных сооружений, расположенных по адресу: Тверская область, Торжокский район, д.Грузины не соответствует требованиям п. 5.2. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по санитарно-химическим показателям. Так, в исследуемом образце обнаружен марганец в количестве 0,12 мг/л при гигиеническом нормативе 0,1мг/л.

Согласно протокола лабораторных исследований от 06.03.2018 №4276 образец воды из водного объекта реки Жаленка, отобранный 28.02.2018г. в 11 ч. 00 минут 500м ниже сброса сточных вод после очистных сооружений, расположенных по адресу: Тверская область, Торжокский район, д.Грузины не соответствует требованиям п. 5.2. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по санитарно-химическим показателям. Так, в исследуемом образце обнаружен марганец в количестве 0,12 мг/л при гигиеническом нормативе 0,1мг/л

---

(указать положения нормативных правовых актов,  
предусматривающих обязательные требования, невыполнение которых было выявлено)

---

**Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» требую в срок до «20» марта 2019 г.:**

1. Разработать проект предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ и получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам в соответствии с требованиями п. 4.1.1., п. 4.2.1. и п. 4.2.3. СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест".
2. Разработать документ, устанавливающий нормативы предельно допустимых сбросов веществ в водные объекты и согласовать его с органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы в соответствии с требованиями п. 6.11. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
3. Довести качество сточной воды на выходе после очистных сооружений перед сбросом в водный объект р. Жаленка; в р.Жаленка в месте сброса сточных вод после очистных сооружений и 500м ниже сброса сточных вод после очистных сооружений, расположенных по адресу: Тверская область, Торжокский район до требований СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

---

(указать требования, предписываемые к выполнению  
и срок их исполнения)

---

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:**  
ГБУ «Грузинский ПНИ»

---

(указать лицо, на которое возлагается ответственность)

---

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г.Торжке по адресу: ул. Луначарского, 119, г. Торжок, Тверская область, 172010, тел./факс 8 (48251) 9-19-10  
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «20» марта 2019 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо его заместителям по адресу: ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или должностным лицом порядке и сроки, установленные главой 22 Кодекса Административного судопроизводства Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностное лицо,  
выдавшее предписание  
старший специалист 1  
разряда территориального  
отдела Управления  
Роспотребнадзора по Тверской  
области в г.Торжке



(подпись)

Махоркина С.А.

(расшифровка подписи)

Копия настоящего предписания вручена « 22 » марта

20 18 г.



(подпись)



(расшифровка подписи)

(направлена) по адресу: