

(Типовая форма)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА****Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тверской области****(Управление Роспотребнадзора по Тверской области)****Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке**
(ул. Луначарского, д. 119, г. Торжок, Тверская обл., 172010, Тел/факс (48251) 9-19-10, E-mail: rpnrtorzhok@mail.ru
<http://www.69.rospotrebnadzor.ru>)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Торжок

(место составления акта)

« 22 » марта 20 18 г.

(дата составления акта)

14 часов 00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**№ 33**По адресу/адресам:** Тверская область, Торжокский район, д. Грузины, ул. Заречная, д. 9

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказ) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении внеплановой выездной и документарной проверки
юридического лица от 22.02.2018 г. № 17/232.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, документарная и выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Грузинский психоневрологический интернат»(далее по тексту – ГБУ «Грузинский ПНИ»)(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)**Дата и время проведения проверки:**28 02 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4ч(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)**Общая продолжительность проверки:** 15 рабочих дней (выездная 4 часа 00 мин)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тверской
области в г. Торжке

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

И.о. директора ГБУ «Грузинский ПНИ» Дудина Т.П. 22.02.2018г. *ДМ*

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
нет

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

- Махоркина Светлана Алексеевна – старший специалист 1 разряда территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке
с привлечением:

- Буровой Любовь Ивановны помощника врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке.

Аттестат аккредитации RA.RU.510131 выдан Федеральной службой по аккредитации 28 октября
2016 г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15 августа 2016 г. (испытательный центр)
Аттестат аккредитации RA.RU.710006 выдан Федеральной службой по аккредитации 30 апреля 2015
г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01 апреля 2015г. (орган инспекции)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о. директора ГБУ «Грузинский ПНИ»
Дудиной Т.П.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при
проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

ГБУ «Грузинский ПНИ» расположен в деревне Грузины Торжокского района Тверской
области и размещается в приспособленном трехэтажном кирпичном здании построенном в 1976
году, общая площадь здания 5540 м², проектная мощность 330 коек.

Очистные сооружения

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе канализации сбрасываются
на очистные сооружения (которые были построены в 1976 году) полной биологической очистки
проектной мощностью 400м. куб. сутки. Протяженность канализационного коллектора составляет 1 км.
Имеется КНС – год постройки 1976 г., глубина заложения подводящего коллектора 3 метра.
Подъездные пути имеются.

Очищенные сточные воды по напорному трубопроводу диаметром 200 мм сбрасывается в р.
Жаленка. Место выпуска сточных вод расположено ниже по течению от населенного пункта.
Водопотребление учреждения: на хозяйственно-бытовые нужды 51,0 тыс. м. куб. год, на
производственные 35,5 тыс. м. куб. год. Водоотведение – 62,7 тыс. м. куб. год.

Состав очистных сооружений:

- приемная камера
- водослив для измерения расхода сточной жидкости
- производственный корпус
- блок аэротенков и отстойников
- биологические пруды № 1 и 2.
- Иловые площадки 2 шт.

- Насосная станция для перекачки сточных вод
- Оголовок для выпуска сточных вод.
- Камера гашения напора.

Иловые площадки заполнены на 1/3. Насосно-воздуходувная станция имеет 6 воздуходувок, 2 насоса в исправном состоянии.

Река Жаленка - рыбохозяйственный водоем второй категории. Характеризуется как средний водоток с небольшим расходом воды 0,67 м куб. сек. Ихтиофауна: щука, плотва, язь, окунь, вьюн.

Для обеззараживания сточной жидкости используется гипохлорид натрия. Для получения гипохлорида натрия с концентрацией 8г/л (0,8 %) «активного хлора» используется электролизная установка производства «С-5-01» (сертификат соответствия № РОСС RU. АИ 11.В00114). Производственный контроль осуществляет лаборатория филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке согласно договора. Ведется журнал аварийных ситуаций на очистных сооружениях.

В ходе проверки были проведены следующие лабораторные исследования

- вода водоёма 2 категории на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели (протокол испытаний № 4276, № 4275, №4277 от 06.03.2018 г., № 6/836, № 6/635, №6/637 от 05.03.2018 г.) – не соответствует требованиям по санитарно-химическим показателям
- сточная вода (выход сброса сточных вод) на микробиологические и паразитологические показатели (протокол испытаний № 16/838 от 05.03.2018г.) – соответствует требованиям по микробиологическим показателям.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- не разработаны предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ, при установленных источниках выбросов загрязняющих веществ (очистные сооружения, котельная), что является нарушением п. 4.1.1., п. 4.2.1. и п. 4.2.3. СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест".
- в учреждении отсутствует документ, устанавливающий нормативы предельно допустимых сбросов веществ в водный объект и согласованный с органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы, что является нарушением требований п. 6.11. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

19.03.2018г. в 14 часов 00 минут в служебном помещении территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе Торжке (Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 119) при анализе информации, полученной после проведения лабораторных исследований сточной воды и водного объекта р. Жаленка, установлено:

Согласно протокола лабораторных исследований от 05.03.2018 №6/838 образец сточной воды, отобранный 28.02.2018г. в 12 ч. 10 минут на выходе после очистных сооружений перед сбросом в водный объект р. Жаленка, расположенных по адресу: Тверская область, Торжокский район, д. Грузины не соответствует требованиям п. 4.1. подпункта 4.1.1. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по микробиологическим показателям. Так, в исследуемом образце обнаружены общие колиформные бактерии 800 КОЕ при гигиеническом нормативе не более 500, термотолерантные колиформные бактерии 300 КОЕ при гигиеническом нормативе 100КОЕ.

Согласно протокола лабораторных исследований от 06.03.2018 №4276 образец воды из водного объекта реки Жаленка, отобранный 28.02.2018г. в 11 ч. 40 минут в месте сброса сточных вод после очистных сооружений, расположенных по адресу: Тверская область, Торжокский район, д. Грузины не соответствует требованиям п. 5.2. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по санитарно-химическим показателям. Так, в исследуемом образце обнаружен марганец в количестве 0,12 мг/л при гигиеническом нормативе 0,1мг/л.

Согласно протокола лабораторных исследований от 06.03.2018 №4276 образец воды из водного объекта реки Жалейка, отобранный 28.02.2018г. в 11 ч. 00 минут 500м ниже сброса сточных вод после очистных сооружений, расположенных по адресу: Тверская область, Торжокский район, д. Грузины не соответствует требованиям п. 5.2. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране

поверхностных вод» по санитарно-химическим показателям. Так, в исследуемом образце обнаружен марганец в количестве 0,12 мг/л при гигиеническом нормативе 0,1 мг/л

В отношении юридического лица ГБУ «Грузинский ПНИ» допустившей правонарушения, будет возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренным ст.6.3 КоАП РФ.


Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы испытаний

Подписи лиц, проводивших проверку:



Махоркина С.А

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о.директора ГБУ «Грузинский ПНИ» Дудина Т.П.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 22 » марта 20 18 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)